

N/REF : 1/04/2025 16H24 C:000053 I:14494
V/REF : AC/C16328
V/Email reçu le Mardi 01/04/2025 a 16H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CDNA
IMMEUBLE : CARRES DE NACRE-CDNA
13/14/15, ALLEE DES NACRES
CARRES DE NACRE
56470 ST PHILIBERT

Rennes, le 29 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-001-Lot4 Morb.Ouest

LOCALISATION : ALLEE 14 NACRES - MME ACHARD MR BOURDAIS 06 32 42 78 21
LOGEMENT N° 125224, PORTE N°14, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : SUITE PASSAGE IZI CONFORT SUR LA CHAUDIERE, RECOMMANDATION DE FAIRE UN
DÉSEMBOUAGE DE L'INSTALLATION CHAUFFAGE DU LOGEMENT

Donneur d'ordre : Mme A LE HELLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 15/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 22/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉSEMBOUAGE COMPLET DU RÉSEAU CHAUFFAGE
REMISE EN ROUTE DU RÉSEAU CHAUFFAGE
PURGE COMPLETE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 22/04/25 a 17H11 Mme A LE HELLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Dépl. Absence locataire le 15/04	1	20,00		20,00
1,00	PBL134-Ff Désembouage Instal.chauf.T4	2	205,00		205,00
TOTAL H.T.					225,00
T.V.A. a 10,00%					22,50
TOTAL T.T.C.En EURO					247,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.