

N/REF : 8/04/2025 13H44 C:000053 I:02517
V/REF : AC/C16927
V/Email reçu le Mardi 08/04/2025 a 13H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. QRN
IMMEUBLE : RES. QUIRINAL -QRN
131-137, AV. ARISTIDE BRIAND
.
35000 RENNES

Rennes, le 12 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 131 BRIAND - MR BINJAMIN ALEXANDRE 06 66 04 63 75
LOGEMENT N° 103103, PORTE N°082, 8° ÉTAGE

MOTIF : FUITE L'EAU SORT DES PLINTHES. LE LOCATAIRE A COUPÉ L'EAU, LA FUITE
S'EST ARRÊTÉE MAIS LE LOCATAIRE N'A PLUS D'EAU

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/04 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT 82 : LOCATAIRE ABSENT
TENTATIVE D'APPEL : PAS DE RÉPONSE
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
CONTROLE DU COMPTEUR D'EAU
CONSTAT : LE COMPTEUR TOURNE, FUITE SUR RÉSEAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 10/04

INTERVENTION DU 10/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE EN DALLE SUR RÉSEAU EAU FROIDE ENTRE SDB ET CUISINE
PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT ENTRE LA SALLE DE BAIN ET LA CUISINE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 17/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
PERCEMENT
FOURNITURE ET POSE DE COLLIERS
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE CUIVRE D16 DE LA CUISINE A L'ALIMENTATION
EAU FROIDE WC

REPRISE ALIMENTATION ROBINET DE MACHINE A LAVER
DÉPOSE ROBINET D'ARRET WC DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET D'ARRET WC
SUPPRESSION ALIMENTATION EAU FROIDE EN DALLE SALLE DE BAIN/CUISINE
RACCORDEMENT AU RÉSEAU
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 24/04/25 a 15H50 M. R TALLEUX
AT LGESTION Email envoyé le 10/04/25 a 11H43 M. R TALLEUX
1004 : BONJOUR, PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT ENTRE LA SALLE DE BAIN ET LA CUISINE. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
MG LCOMPTER Email envoyé le 09/04/25 a 10H04 M. R TALLEUX
Suite a donner : OUI. Le 10/04/2025 a 10:11

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	304,17	304,17
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	170,00	170,00
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	3	50,00	50,00
3,00	PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	3	60,00	180,00
18,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	3	55,00	990,00

TOTAL H.T.	1694,17
T.V.A. a 10,00%	169,41
TOTAL T.T.C.En EURO	1863,58

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.