

N/REF : 24/04/2025 8H30 C:000053 I:00038
V/REF : AC/C17936
V/Email reçu le Jeudi 24/04/2025 à 8H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CDA
IMMEUBLE : CAR.DES AIRELLES-CDA
1 RUE DES QUATRE ARPENTS
CARRE DES AIRELLES
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Rennes, le 12 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 5 ARPENTS - PASS CHANTIER
PARTIES COMMUNES

MOTIF : LÉGER SUINTEMENT AU NIVEAU DE LA VANNE COMPTEUR D'EAU SITUÉE AU SOUS-SOL
DU BÂTIMENT 5, LOCAL SURPRESSEUR,

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE D'ACCES AU LOCAL SURPRESSEUR : LOCAL INACCESSIBLE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 06/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU RÉSEAU ARROSAGE JARDIN
DEPOSE VANNE COMPTEUR EAU
DEPOSE JOINT DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU JOINT
REPOSE VANNE COMPTEUR EAU
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LE SURPRESSEUR EST EN ARRET, INFORMATION COMMUNIQUÉE AU
TECHNICIEN AIGUILLON

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 06/05/25 à 10H04 EROCHE@AIGUILLON.COM

MG LGESTION Email envoyé le 24/04/25 à 15H26 M. E ROCHE

POURRIEZ VOUS NOUS FOURNIR LES ACCES AU LOCAL SURPRESSEUR ?

NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR
CL LCOMPTER Email envoyé le 06/05/25 a 10:02 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig. le 24/04	2	20,00		20,00
2,00	PBL041-Ff Rempl.joints s/organes vidange	3	60,00		120,00
	TOTAL H.T.				140,00
	T.V.A. a 10,00%				14,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				154,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.