

N/REF : 29/04/2025 14H20 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C18369
V/Email reçu le Mardi 29/04/2025 a 14H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 37 DULLIN - LOGEMENT JUSQU'AU 29/04
LOGEMENT N° 004074, PORTE N°4074, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUR TUYAU, L'EAU A ÉTÉ COUPÉE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DU COUDE DE SERRAGE EN CUIVRE
COUPURE D'EAU
DEPOSE COUDE DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU COUDE DE SERRAGE
FOURNITURE ET POSE DE NOUVEAU JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 30/04/25 a 09H26 rstephant@aiguillon.com
CL LCOMPTER Email envoyé le 30/04/25 a 09H25 rstephant@aiguillon.com
CL LCOMPTER Email envoyé le 30/04/25 a 09:24 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite	PP 1	138,00		138,00
TOTAL H.T.					238,00
T.V.A. a 10,00%					23,80
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>261,80</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.