

N/REF : 28/04/2025 9H24 C:000053 I:80014  
V/REF : AC/C18187  
V/Email reçu le Lundi 28/04/2025 a 9H24

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. ARE  
**IMMEUBLE** : AUGUSTE RENOIR - ARE  
5/6, SQUARE AUGUSTE RENOIR  
1/2/5/6, RES. AUGUSTE RENOIR  
35650 LE RHEU

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean  
**LOCALISATION** : ALLEE 1/2/5/6 - GARAGE  
**MOTIF** : CONTRÔLER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA POMPE DE RELEVAGE DU GARAGE  
**Donneur d'ordre** : M. E ROCHE

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/04  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE DES INSTALLATIONS  
CONSTAT : DANS LE TABLEAU ELECTRIQUE : RUPTEUR THERMIQUE POMPE 2  
DECLANCHE. POMPE 1 FONCTIONNE EN MARCHÉ FORCÉE  
TEST SUR FLOTTEURS  
CONSTAT : AUCUN RÉSULTAT  
AUTRE CONSTAT : PLUSIEURS BRANCHEMENT ALÉATOIRE NON CONFORME A  
L'UTILISATION DU TABLEAU. DANS LA FOSSE, NOMBREUX CÂBLES ET BOÎTES DE  
DÉRIVATION NON FIXÉS. POMPE 1 FONCTIONNE EN CONTINU (SXM7), POMPE 2  
NE FONCTIONNE PAS. DEPOSE DES POMPES IMPOSSIBLE EN L'ÉTAT  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL  
DEVIS A SUIVRE POUR REMISE AUX NORMES DE L'INSTALLATION POMPES DE  
RELEVAGE

**OBSERVATIONS** : MG LCOMPTER Email envoyé le 29/04/25 a 09H40 M. E ROCHE

Suite a donner : OUI. Le 29/04/2025 a 08:55

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie  
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,  
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si  
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |        |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|--------|
| 3,00                     | MOE001-H(s) Plombier hors BPU            | 1    | 50,00   | 150,00 |
| 1,00                     | DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU | 1    | 20,00   | 20,00  |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 170,00 |
| T.V.A. a 10,00% ....     |                                          |      |         | 17,00  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | 187,00 |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.