

N/REF : 5/05/2025 10H30 C:000053 I:02586
V/REF : AC/C18648
V/Email reçu le Lundi 05/05/2025 a 10H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MTRO
IMMEUBLE : LE METRONOME -MTRO
2, RUE DES BALANCIERS
.
35830 BETTON

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: 024089-MNU-003-Lot9 Villejean
LOCALISATION : 2 BALANCIERS - MME RIDARD 07 67 19 01 95
LOGEMENT N° 120720, PORTE N°C301, 3° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : VOLET ROULANT ÉLECTRIQUE SALON BLOQUÉ FERMÉ
Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de menuiserie

INTERVENTION DU 05/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE VOLET ROULANT ÉLECTRIQUE DU SALON
CONSTAT : TABLIER BLOQUÉ EN BAS
DEPOSE DE LA FAÇADE DU MOTEUR
CONTROLE MOTEUR
CONSTAT : PAS D'ANOMALIE SUR LE MOTEUR, MOTEUR EN BON ETAT DE
FONCTIONNEMENT
REMARQUE : TABLIER DÉCROCHÉ ET 4 ATTACHES CASSÉES
DEPOSE DES 4 ATTACHES DEFECTUEUSES
FOURNITURE ET POSE DE 4 NOUVELLES ATTACHES
RE-FIXATION DU TABLIER
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL.

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 05/05/25 a 20H59 acasaert@aiguillon.com
CL LCOMPTER Email envoyé le 05/05/25 a 20:58 Mme A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MEN066-Vérif./Dépanna.Volet roul. T3/4	1	150,00	150,00
TOTAL H.T.				150,00
T.V.A. a 20,00%				30,00
TOTAL T.T.C.En EURO				180,00

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.