

N/REF : 24/04/2025 13H37 C:000053 I:08006
V/REF : AC/C17973
V/Email reçu le Jeudi 24/04/2025 a 13H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QRZE
IMMEUBLE : METAIRIE - QRZE
10, RUE DE LA METAIRIE
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 10 MÉTAIRIE - MME SAILLARD 06 99 50 22 91
LOGEMENT N° 124537, PORTE N°D24, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : LA LOCATAIRE INDIQUE QUE LORSQUE SA MACHINE A LAVER EST EN ROUTE ELLE NE
PEUT UTILISER SON ÉVIER

Donneur d'ordre : Mme J DIAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : PRESSION FAIBLE CAR LA VANNE D'ARRET D'EAU FROIDE ÉTAIT FERMÉE
OUVERTURE DE LA VANNE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : IL MANQUE UNE PIECE SUR LE SIPHON DE LA DOUCHE, INTERVENTION
REPROGRAMMÉE LE 2/05 POUR REMPLACEMENT SIPHON DOUCHE

INTERVENTION DU 02/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE SIPHON
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 02/05/25 a 14H57 Mme J DIAZ
LE LCOMPTER Email envoyé le 25/04/25 a 15H03 Mme J DIAZ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 25/04	1	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL105-FP.Siphon plast.appareils sanit.	2	56,00	56,00
TOTAL H.T.				126,00
T.V.A. a 10,00%				12,60
TOTAL T.T.C.En EURO				138,60

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.