

N/REF : 15/04/2025 15H38 C:000053 I:01252
V/REF : AC/C17413
V/Email reçu le Mardi 15/04/2025 a 15H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBEC
IMMEUBLE : RES QUEBEC -QBEC
3/5, RUE DU QUEBEC
RESIDENCE QUEBEC
44000 NANTES

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : ALLEE 5 QUEBEC - PARTIES COMMUNES
NANTES MÉTROPOLE" CLÉ DISPONIBLE A L'AGENCE. CONTACT R+1 M.MONTELLA TEL
06 14 79 95 66

MOTIF : FUIITE ÉGALEMENT EN PC GOUTTE A GOUTTE (GAINE PORTE A COTÉ DE
L'ASCENSEUR)
DÉSASSEMBLAGE DE LA COLONNE ENTRE LE RDC ET LE R+1 AU NIVEAU DU LOCAL DU
"NANTES MÉTROPOLE"
Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FUIITE SUR COLONNE EU AU 1ER ÉTAGE
DEPOSE PARTIE COLONNE EU DEFECTUEUSE
REPLACEMENT COLONNE EU AU 1ER
CONTROLE BON ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 25/04/25 a 11H07 M. T CERPELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL115-FP.Elém.Col.PVC avec té raccord	1	320,00		320,00
	TOTAL H.T.				320,00
	T.V.A. a 10,00%				32,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				352,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.