

N/REF : 15/04/2025 14H57 C:000053 I:02684
V/REF : AC/C17404
V/Email reçu le Mardi 15/04/2025 a 14H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 7 GLENAN - MR HEGAZI 06 50 96 81 38
LOGEMENT N° 107504, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : DYSFONCTIONNEMENT BALLON THERMODYNAMIQUE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 24/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON THERMODYNAMIQUE
CONSTAT : RÉSISTANCE DÉFECTUEUSE
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 25/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION ELECTRIQUE
VIDAGE DU CHAUFFE EAU
DEPOSE DE L'ANCIENNE RESISTANCE
FOURNITURE ET POSE DE LA NOUVELLE RESISTANCE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 29/04/25 a 11H00 Mme M LEFEUVRE
AT LCOMPTER Email envoyé le 28/04/25 a 10H54 mlefeuvre@aiguillon.com
17/04 MSG LAISSÉ
Suite a donner : OUI. Le 24/04/2025 a 14:51

AT LCOMPTER Email envoyé le 28/04/25 a 10:53 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 24/04	1	50,00	75,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL166-FP.Résistance blindée	2	120,00	120,00
TOTAL H.T.				215,00
T.V.A. a 10,00%				21,50
TOTAL T.T.C.En EURO				236,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.