

N/REF : 15/04/2025 10H15 C:000053 I:00907
V/REF : AC/C17367
V/Email reçu le Mardi 15/04/2025 a 10H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CHN

IMMEUBLE : LES CHENES - CHN
4-8, RUE DES CHENES
48-54, RUE 6 FRERES RUELLAN
35400 ST MALO

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006-Lot10 St-Malo

LOCALISATION : ALLEE 8BIS CHENES - BAT C - MME LEZIN 06 37 00 45 89
LOGEMENT N° 123950, PORTE N°C305, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE EN GOUTTE A GOUTTE AU NIVEAU DE SON SECHE SERVIETTE

Donneur d'ordre : Mme J DIAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 25/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

ISOLATION RADIATEUR

ROBINET ET TE DE RÉGLAGE A REMPLACER

INTERVENTION REPLANFIÉE LE 05/05

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 05/05

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU RÉSEAU CHAUFFAGE

VIDANGE RADIATEUR SALLE DE BAIN

PRESSIION DANS LE RÉSEAU

DEMONTAGE DES RACCORDS

FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET

FOURNITURE ET POSE D'UN TÉ DE RÉGLAGE

FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT DE CULASSE

REMISE EN EAU

REPLISSAGE DU RADIATEUR

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 05/05/25 a 21H35 JDIAZ@AIGUILLON.COM

AT LCOMPTER Email envoyé le 28/04/25 a 11H02 Mme J DIAZ

CL LCOMPTER Email envoyé le 05/05/25 a 21:33 Mme J DIAZ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 25/04	1	50,00	75,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL145-FP.Rob.radiateur non thermost.	2	40,00	40,00
1,00	PBL147-FP.Té de réglage yc réglage	2	50,00	50,00
TOTAL H.T.				185,00
T.V.A. a 10,00%				18,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>203,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.