

N/REF : 11/04/2025 16H31 C:000053 I:02633
V/REF : AC/C17223
V/Email reçu le Vendredi 11/04/2025 à 16H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLO
IMMEUBLE : CLOS ORME - CLO
AVENUE DE LA VAUNOISE
.
35137 PLEUMELEUC

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 16 VAUNOISE - MR GUILLERAY 06 51 38 05 33
LOGEMENT N° 106256, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE RÉSEAU EU DANS LE BOX 20 EN SOUS-SOL
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DE L'INSTALLATION
CONSTAT : INFILTRATION PAR L'EXTÉRIEUR DANS LE SOUS SOL
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
REMARQUE : C'EST POSSIBLEMENT LA SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE DE MUR QUI A
ENGENDRÉ CES DÉSAGRÈMENTS.

INTERVENTION DU 25/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS GARAGE MR GUILLERAY
CONSTAT : PAS DE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE CAVE
CONSTAT : PAS DE FUITE CONSTATÉ SUR LES EAUX USÉES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : INFILTRATION PAR L'EXTÉRIEUR

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 25/04/25 à 15H13 M. E ROCHE
LE LCOMPTER Email envoyé le 15/04/25 à 16H10 M. E ROCHE
14/04 MSG LAISSÉ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL009-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPP	2	400,00		400,00
	TOTAL H.T.				400,00
	T.V.A. a 10,00%				40,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				440,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.