

SUR FACTURE N° 5020633  
N/REF : 18/11/2024 15H14 C:000053 I:02665  
V/REF : AC/C05847  
V/Email reçu le Lundi 18/11/2024 a 15H14

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. CPO  
**IMMEUBLE** : LA SAUDRAIS -CPO  
1 A 5, RUE LOUISE MICHEL  
35590 ST GILLES

Rennes, le 15 Mai 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean  
**LOCALISATION** : ALLEE 3 MICHEL - LOCAL MÉNAGE  
**MOTIF** : ABSENCE D'EAU CHAUDE LOCAL MÉNAGE  
**Donneur d'ordre** : M. E ROCHE

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 24/01  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE  
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE HS, LE THERMOSTAT ÉLECTRIQUE A BRULÉ  
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE  
NETTOYAGE CHANTIER  
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 50L

INTERVENTION DU 07/02  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
COUPURE D'EAU  
MISE HORS TENSION  
DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX  
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE 50L  
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ  
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE  
REMISE EN EAU  
REMISE SOUS TENSION  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
NETTOYAGE CHANTIER  
MISE EN DÉCHETTERIE

**OBSERVATIONS :**

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| =====                    |                                          |      |         |  |                |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|--|----------------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |  |                |
| 1,00                     | DEP002-Déplacement<35km travaux hors BPU | 1    | 10,94   |  | -10,94         |
| 1,50                     | MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 24/01   | 1    | 54,72   |  | -82,08         |
| 1,00                     | PBS134-F.P 1 ballon 50 litres            | 2    | 503,42  |  | -503,42        |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         |  | -596,44        |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                          |      |         |  | -59,64         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         |  | <b>-656,08</b> |

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale