

N/REF : 15/05/2025 11H52 C:000053 I:02645
V/REF : AC/C19432
V/Email reçu le Jeudi 15/05/2025 a 11H52

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CME

IMMEUBLE : LES CHARMILLES -CME
24, AVENUE DU BOIS LABBE
48, RUE FRANC. TANGUY PRIGENT
35000 RENNES

Rennes, le 19 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 24 LABBE - MME HAY NATHALIE 06 35 58 39 81
LOGEMENT N° 100579, PORTE N°3025, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : LOGEMENT AU DESSUS PORTE 3035 06 73 91 18 59
: SIGNALEMENT DE LA LOCATAIRE D'UNE FUITE AU NIVEAU DU PLAFOND DANS SES WC
- AU VU DU PLAN ET DE LA LOCALISATION DE L'AURÉOLE ET GOUTTE A GOUTTE LA
FUITE PROVIENDRAIT DES GT AU FOND DU COULOIR DES PC DU 3IEME ÉTAGE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 3025
CONSTAT : INFILTRATIONS D'EAU AU NIVEAU DU PLAFOND
CONTROLE LOGEMENT 3035
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE LOGEMENT 3036
CONSTAT : FUITE LIÉE AU FLEXIBLE DE LA DOUCHETTE DU WC QUI S'EST
FISSURÉE, LE LOCATAIRE A SÉCHÉ LE SOL MAIS DE L'EAU S'EST INFILTRÉE.
CONSLUSION : PLUS AUCUNE FUITE EN COURS
REMARQUE : POUR LA LOCATAIRE DU LOGEMENT 3025, ATTENDRE 1MOIS AVANT
D'ENTREPRENDRE DE POTENTIELS TRAVAUX
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 15/05/25 a 15H06 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
	TOTAL H.T.				100,00
	T.V.A. a 10,00%				10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.