

N/REF : 5/05/2025 15H36 C:000053 I:02481
V/REF : AC/C18730
V/Email reçu le Lundi 05/05/2025 a 15H36

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BLV
IMMEUBLE : BELLEVILLE -BLV
34-42, RUE DU DOCTEUR FERRAND
.
35200 RENNES

Rennes, le 19 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 42 FERRAND - MR EUGENE 07 64 02 22 92
LOGEMENT N° 001461, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
M. CROUTE AU 06 80 93 90 54 (CAVE IMPACTÉE PAR LA FUITE)

MOTIF : LA FUITE PERSISTE MALGRÉ NOTRE PRÉCÉDENTE INTERVENTION
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT
CONSTAT : LA FUITE PROVIENT DE L'ÉVACUATION DU BAC A DOUCHE EN DALLE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BAC A DOUCHE ET REPRISE
FAIENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 14/05/25 a 16H17 Mme A GUILLO

1405 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BAC A DOUCHE ET REPRISE
FAIENCE. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
0605: MSG REP M. EUGENE POUR PROPOSER RDV (PRÉ PLANIFIÉ LE 13/05 AM VU
AVEC M. CROUTE)

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

L'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
	TOTAL H.T.			100,00
	T.V.A. a 10,00%			10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.