

N/REF : 5/05/2025 14H07 C:000053 I:01419
V/REF : AC/C18685
V/Email reçu le Lundi 05/05/2025 a 14H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NBL
IMMEUBLE : RES.ALAIN COLAS -NBL
34-44, RUE NOEL BLAYAU
.
35000 RENNES

Rennes, le 19 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 44 BLAYAU - MR MME EL ADDAOUI 07 62 76 96 07
LOGEMENT N° 101408, PORTE N°42, 4° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DE LA DOUCHE

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION DOUCHE
CONSTAT : PRÉSENCE D'INFILTRATION AU NIVEAU DE LA DOUCHE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LE SOL EN PLASTIQUE DE LA DOUCHE N'EST PAS ÉTANCHE, IL EST
DECOLLÉ ET ABIMÉ, LE BAC A DOUCHE EST ÉGALEMENT ABIMÉ ET PRÉSENCE DE
TROU DANS LE MUR.

OBSERVATIONS : CL LGESTION Email envoyé le 12/05/25 a 16H40 mlefeuvre@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 12/05, PREVOIR INTERVENTION D'UNE SOCIETE
SPECIALISÉE DANS CE STYLE DE DOUCHE POUR REPRISE SOL ET ÉTANCHÉITÉ DE LA
DOUCHE.
CL LGESTION Email envoyé le 12/05/25 a 16:37 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
	TOTAL H.T.			100,00
	T.V.A. a 10,00%			10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.