

N/REF : 28/01/2025 11H32 C:000053 I:01419
V/REF : AC/C11218
V/Email reçu le Mardi 28/01/2025 a 11H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NBL
IMMEUBLE : RES.ALAIN COLAS -NBL
34-44, RUE NOEL BLAYAU
.
35000 RENNES

Rennes, le 15 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 44 BLAYAU - MME CANTAVE 06 01 75 15 54 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 101397, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 4

LOGT DU DESSUS - M. SAJAR 06 98 38 38 55
MOTIF : FUIITE AU DESSUS DE L'ÉVIER DU LOGT 22
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUIITE
TEST MANOMETRE SUR RÉSEAU SANITAIRE
CONSTAT : MICRO FUIITE SUR RÉSEAU SANITAIRE
COUPURE RÉSEAU EAU CHAUDE
CONSTAT : PERTE DE PRESSION SUR RÉSEAU EAU FROIDE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR RECHERCHE DE FUIITE APPROFONDIE SUR
RÉSEAU EAU FROIDE

INTERVENTION DU 14/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUIITE
TEST AU MANOMETRE SUR CIRCUIT SANITAIRE
CONSTAT : PERTE DE PRESSION
DÉPOSE JOINT FUYARD
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT 15/21
NOUVEAU TEST AU MANOMETRE
CONSTAT : PLUS DE PERTE DE PRESSION
CONCLUSION : LA FUIITE PROVENAIT BIEN DU JOINT DÉFECTUEUX
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL042-Rempl.joint 15/21	2	50,00		50,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple	2	100,00		100,00
	TOTAL H.T.				150,00
	T.V.A. a 10,00%				15,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				165,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.