

N/REF : 25/04/2025 9H44 C:000387 I:80337

DOMINICAINS COUVENT

V/Appel du Vendredi 25/04/2025 a 9H44

**3, RUE BRIZEUX
35700 RENNES**

IMMEUBLE : BRIZEUX
3 RUE DE BRIZEUX
35700 RENNES

Rennes, le 19 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 3 BRIZEUX - CONTACT SUR PLACE 06 08 16 43 93

MOTIF : CURAGE REGARD BATIMENT BRIZEUX SOUS ESCALIER
RESEAUX EU TOILETTES

Donneur d'ordre : M. J-M GUEULLETTE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Mise a disposition d'un véhicule de curage équipé d'une pompe hautepression et d'une pompe d'aspiration.

INTERVENTION LE 28/04

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
POMPAGE ET NETTOYAGE D'UN REGARD EU SOUS ESCALIER
TENTATIVE D'OUVERTURE 2EME REGARD IMPOSSIBLE
CONTROLE - ECOULEMENT CORRECT
PREVOIR REINTERVENTION DU MACON POUR OUVERTURE REGARD CAR SIPHON PEUT ETRE CACHE

INTERVENTION DU 30/04

MISE EN PLACE DES VEHICULES ET DU MATERIEL
OUVERTURE DU REGARD POUR ACCES SIPHON
POMPAGE ET NETTOYAGE REGARD
CONTROLE BON ECOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL
REMARQUE : PREVOIR HYDROCURATION DU RESEAU
INTERVENTION PROGRAMMÉE LE 5/05

INTERVENTION DU 06/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉBOUCHAGE RÉSEAU EAUX USÉES
REMARQUE : PRÉSENCE DE GRAVATS
NETTOYAGE JUSQU'AU REGARD SOUS L'ESCALIER,
REMISE EN PLACE DES TAMPONS AVEC JOINTS DE MOUSSE EXPANSIVE
CONTROLE BON ÉCOULEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 07/05/25 a 15H37 M. J-M GUEULLETTE

LE LCOMPTER Email envoyé le 30/04/25 a 15H20 M. J-M GUEULLETTE

ATTENTION : EN AUCUN CAS NOTRE RESPONSABILITE NE PEUT ETRE ENGAGEE EN CAS DE
===== FUIITE QUI APPARAITRAIT A LA SUITE DE NOTRE INTERVENTION PAR SUITE
DU MAUVAIS ETAT DES JOINTS, DE LA POROSITE OU DE LA VIEILLESSE DES
FONTES, DU PLASTIQUE, DU GRES OU DU FIBRO-CIMENT.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
2,00	Ff Déb.Hte Pression a l'heure le 28/04	1	163,64		327,28
2,00	Ff Pompage a l'heure le 30/04	4	163,64		327,28
5,00	H.Maçon Qualifié le 30/04	5	79,76		398,80
4,00	Ff Déb.Hte Pression a l'heure le 06/05	6	163,64		654,56
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule spécialisé 30/04	5	40,66		40,66
TOTAL H.T.					1748,58
T.V.A. a 10,00%					174,85
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>1923,43</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.