

N/REF : 23/04/2025 17H03 C:000053 I:02605
V/REF : AC/C17921
V/Email reçu le Mercredi 23/04/2025 à 17H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

SELON DEVIS N° 5040001

V/REF.IMM. CTH

IMMEUBLE : CH THOUAR - CTH
LOTISSEMENT MONTUAL

35590 LA CHAPELLE THOUARULT

Rennes, le

19 Mai 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003-Lot9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE MONTUAL - MR PERROT : 02 56 18 93 80 / 06 21 16 32 11
PORTE 33

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5040001 du 01/04/2025 d un montant de
1469.41 € TTC + CONTACTEUR

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 29/04
PRISE DE RDV POUR LES ACCES.
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE EAU.
MISE HORS TENSION
DEBRANCHEMENT + VIDANGE DE L'ANCIEN BALLON THERMODYNAMIQUE (RESTE SUR
PLACE) FOURNITURE ET POSE BOUCHON 20X27 SUR ANCIEN BALLON
THERMODYNAMIQUE
DEPOSE ET REPOSE WC + JOINT PIPE
FOURNITURE ET POSE TRAPPE POUR ACCES ANCIEN BALLON, (CLOISON DÉJÀ
OUVERTE PAR UNE AUTRE ENTREPRISE) SANS EMBELLISSEMENT
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT NOUVEAU CHAUFFE-EAU 150 L MURAL DANS
UNE AUTRE PIECE
ADAPTATION ÉVACUATION ET ALIMENTATION.
REMISE EN EAU.
REMISE EN TENSION.
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.
REMARQUE : PREVOIR REMPLACEMENT CONTACTEUR JOURS/NUIT ET DISJONCTEUR DE
PROTECTION 2A CAR LE BALLON FONCTIONNE EN CONTINUE

--
INTERVENTION DU 07/05 EN SUS DU DEVIS
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
FOURNITURE ET POSE D'UN CONTACTEUR JOUR/NUIT
FOURNITURE ET POSE D'UN DISJONCTEUR DE PROTECTION 2A
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 09/05/25 a 12H50 EROCHE@AIGUILLON.COM
LE LGESTION Email envoyé le 30/04/25 a 11H34 M. E ROCHE
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 29/04, PREVOIR INSTALLATION CONTACTEUR
J/N ET UN DISJONCTEUR DE PROTECTION 2A CAR LE BALLON FONCTIONNE EN
CONTINUE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
BB TT Email envoyé le 01/04/25 a 12H09 M. E ROCHE
1703: MSG REP
1103: MSG REP
NR LCOMPTER Email envoyé le 09/05/25 a 12:48 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1335,83	1335,83
1,00	ELT069-Rempl.Contacteur jour/nuir	60,00	60,00

TOTAL H.T.	1395,83
T.V.A. a 10,00%	139,58
TOTAL T.T.C.En EURO	1535,41

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.