

N/REF : 11/04/2025 17H25 C:000053 I:02447
V/REF : AC/C17235
V/Email reçu le Vendredi 11/04/2025 à 17H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HRM
IMMEUBLE : HERMINA - HRM
22, AVENUE DE PIRE
.
35410 CHATEAUGIRON

Rennes, le 19 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 22 PIRE - MME DINARD 06 14 85 42 56
LOGEMENT N° 111439, PORTE N°A04, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : RÉPARATION FUITE SUR RADIATEUR DU SALON

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 18/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR
CONSTAT : RADIATEUR PERÇÉ
COUPURE RESEAU CHAUFFAGE DEPART/RETOUR
PURGE RADIATEUR PERÇÉ INTÉGRALEMENT
FERMETURE ROBINET THERMOSTATIQUE
FERMETURE RETOUR RADIATEUR
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 14/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE RADIATEUR PERÇÉ
FOURNITURE ET POSE DE FIXATIONS
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 15/05/25 à 16H27 M. R TALLEUX

24/04 MSG LAISSÉ

MG LGESTION Email envoyé le 22/04/25 a 12H12 M. R TALLEUX

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

14/04 MSG LAISSÉ

Suite a donner : OUI. Le 18/04/2025 a 14:17

Suite a donner : OUI. Le 14/05/2025 a 16:03

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 18/04	1	50,00		150,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00
1,00	PBL144-FP.1 Radiat.acier H900mm>L650mm	2	340,00		340,00
	TOTAL H.T.				510,00
	T.V.A. a 10,00%				51,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				561,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

