

N/REF : 3/05/2025 12H03 C:000053 I:80041
V/REF : AC/C19707
V/Appel du Samedi 03/05/2025 a 12H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. AZN
IMMEUBLE : RESIDENCE AZENOR-AZN
4, RUE DU TRIEUX
.
35830 BETTON

Rennes, le 19 Mai 2025

Référence Marché: Multi-Techniques d'Urgences

LOCALISATION : ALLEE N4 - LOGEMENT N5 DE MME STEPHAN AU RDC -PORT.*07 87071155*

MOTIF : MERC D'INTERVENIR POUR UN PROBLEME D'INFILTRATION AU PLAFOND DU LOGEMENT
SACHANT QUE L'APPARTEMENT DU DESSUS EST VACANT ET QUE LES COMPTEURS SONT
SITUES EN GAINTE TECHNIQUE PALIERE CE QUI NECESSITE DONC UNIQUEMENT DE
FERMER LE COMPTEUR DU VACANT

Donneur d'ordre : Sté Perm anence SOFRATEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

INTERVENTION DU 03/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE EFS EN GT

+ CHAUFFAGE EN GT

REMARQUE : ACCES LOGEMENT IMPOSSIBLE CAR CLÉ PASS N'EST PAS LA BONNE.

INTERVENTION DU 07/05

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DU LOGEMENT

FUITE LOCALISÉE AU 1ER LOGEMENT NUMÉRO 16

CONSTAT : FUIE SUR LE RÉSEAU CHAUFFAGE

FUITE SUR LE RADIATEUR SECHE SERVIETTE SALLE DE BAIN

MISE EN SÉCURITÉ DU RADIATEUR ET VIDANGE

REMARQUE : RÉSEAU CHAUFFAGE ENDOMMAGÉ

PRÉCONISATION : REMPLACEMENT DU RADIATEUR CAR HS AINSI QU'UN DESEMBOUAGE
SUR LE RÉSEAU CHAUFFAGE CAR RESEAU ACIDE.

PRÉVOIR REMPLACEMENT REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE CAR ELLE EST PERCÉE
AVEC LE ROBINET D'ARRET WC

DEVIS A SUIVRE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 19/05/25 a 09H43 M. E ROCHE

BB AB Email envoyé le 18/05/25 a 13H50 M. E ROCHE
AT LCOMPTER Email envoyé le 14/05/25 a 11H03 XXXX@YYY
AT LCOMPTER Email envoyé le 14/05/25 a 11H01 Sté Perm anence SOFRATEL
FM LGESTION Email envoyé le 07/05/25 a 11H37 S.ALI MOHAMED
NR LGESTION Email envoyé le 05/05/25 a 10H49 M. E ROCHE
AT LGESTION Email envoyé le 05/05/25 a 10H31 XXXX@YYY

0505 : BONJOUR, SUITE AU PASSAGE DU TECHNICIEN LA CLÉ PASS N'EST PAS LA BONNE.
AVEZ-VOUS SVP LA POSSIBILITÉ DE NOUS METTRE A DISPOSITION UNE CLÉ ?
DANS L'ATTENTE.
CORDIALEMENT,
AT LGESTION Email envoyé le 05/05/25 a 10:29 Sté Perm anence SOFRATEL
Suite a donner : OUI. Le 07/05/2025 a 17:39

AT LCOMPTER Email envoyé le 14/05/25 a 11:00 Sté Perm anence SOFRATEL

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	304,17	304,17
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	170,00	170,00
TOTAL H.T.				474,17
T.V.A. a 10,00%				47,41
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>521,58</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.