

N/REF : 12/05/2025 9H11 C:009950 I:15420

LE FLOCH SIMONE

V/Appel du Lundi 12/05/2025 a 9H11

**2 LA VILLE ES GAUDAIN
22250 PLUMAUGAT**

IMMEUBLE : 2 GAUDIN
2 LA VILLE ES GAUDIN
22250 PLUMAUGAT

Rennes, le 21 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 2 GAUDIN - MME LE FLOCH 07 85 40 06 13

MOTIF : PROBLEME SUR POMPE DE RELEVAGE - AFFAISSEMENT AU NIVEAU DU SOL
TUYAU QUI EST RESSORTI / PENCHE VERS LA DROITE

Donneur d'ordre : Mme S LE FLOCH

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de fosse de relevage

INTERVENTION DU 13/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : AFFAISSEMENT DU REGARD D'ÉVACUATION
RÉPARATION DE L'ÉVACUATION DE LA POMPE JUSQU'AU REGARD
REMARQUE : REGARD NON REMIS EN PLACE, LES RÉPARATIONS SERONT FAITES PAR
UNE AUTRE SOCIETE
REMISE EN EAU DE LA POMPE
CONSTAT : DÉFAUT D'ÉTANCHÉITÉ CONSTATÉE SOUS TERRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 13/05/25 a 17H15 Mme S LE FLOCH

REGLEMENT PAR CHEQUE DE 312,52€ : N°4138 SG

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	H.Ouvrier Plomberie +dpcl 31a40kms 13/05	1	214,88	214,88
1,00	H.Ouvrier Supplémentaire	1	69,23	69,23

TOTAL H.T.	284,11
T.V.A. a 10,00%	28,41
TOTAL T.T.C.En EURO	312,52

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.