

N/REF : 19/05/2025 15H46 C:000053 I:00278
V/REF : AC/C19743
V/Email reçu le Lundi 19/05/2025 a 15H46

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OPL
IMMEUBLE : RES. OPALINE -OPL
ALLEE DES IRIS/DES NYMPHEAS
ALLEE DES PAPYRUS/ZAC MORINAIS
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 21 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 7 NYMPHEAS - MR ABOUDOU MME ABDALLAH ALI 07 67 21 00 27
LOGEMENT N° 103711, PORTE N°07, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : UNE FUITE SUR CANALISATION DANS LA CUISINE
Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA CHAUDIERE
CONSTAT : FUITE SUR L'ÉCHANGEUR A PLAQUE DE LA CHAUDIERE MURAL GAZ ET
DÉFAUT DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE DE LA CHAUDIERE. ELLE DISJONCTE DES LA
MISE EN ROUTE. LA CHAUDIERE A PLUS DE 20 ANS
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE
REMARQUE : LE LOCATAIRE N'A PLUS D'EAU CHAUDE ET DE CHAUFFAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER EMAIL en CC le 20/05/25 a 14H11 rstephant@aiguillon.com
MG LCOMPTER Email envoyé le 20/05/25 a 14H11 M. B ZOUAD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
	TOTAL H.T.				100,00
	T.V.A. a 10,00%				10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.