

N/REF : 27/02/2025 9H12 C:001009 I:00136

V/Email reçu le Jeudi 27/02/2025 a 9H12

SELON DEVIS N° 5020060

SAS RENOUEST
Leclerc Centre
RUE JULES VALLES
CS 86541
35013 RENNES CEDEX

IMMEUBLE : LECLERC CENTRE
RUE JULES VALLES
35000 RENNES

Rennes, le 21 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE VALLES - PC SECURITE 02 23 40 23 23
SE RENDRE AU STANDARD

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5020060 du 17/02/2025 d un montant de
6056.80 € TTC

Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION DE LA POMPE
DEPOSE ET ENLEVEMENT POMPE
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DE LA POMPE
REMISE EN TENSION
CONTROLE ETANCHEITE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
REMARQUE : DISJONCTION PROVENANT DU RUPTEUR THERMIQUE
NETTOYAGE CHANTIER
DEVIS A SUIVRE POUR REMPLACEMENT DISJONCTEUR ET CONTACTEUR

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 07/05/25 a 11H40 M. S. DUFRAICHE

JR TT Email envoyé le 17/02/25 a 09H43 M. S. DUFRAICHE

DEVIS REMPLACEMENT POMPE SUITE PRECONISATION INTERVENTION DU 12/02/2025

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	5047,34	5047,34
	TOTAL H.T.		5047,34
	T.V.A. a 20,00%		1009,46
	TOTAL T.T.C.En EURO		6056,80

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.



08:19 - 12:19 le 25/04/2025
27/2/2025 à 09h12 (ED)

Client : SAS RENOUEST Leclerc Centre

Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE

Immeuble : LECLERC CENTRE

RUE JULES VALLES

35000 RENNES

Immeuble sous contrat

Localisations (RVCLIE)

ALLEE VALLES - PC SECURITE 02 23 40 23 23
SE RENDRE AU STANDARD

Horaires

Pointages

SP : 25\04 à 08 h 18

ES : 25\04 à 12 h 34

Dates saisies

Début : 25\04 à 07 h 45

Fin : 25\04 à 12 h 00

Dates client

Début : 25\04 à 07 h 45

Fin : 25\04 à 08 h 30

Motifs du bon

TRAVAUX SUITE ACCORD SUR DEVIS (PRISE DE REF U7)

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

MISE HORS TENSION DE LA POMPE

DEPOSE ET ENLEVEMENT POMPE

FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DE LA POMPE

REMISE EN TENSION

CONTROLE ETANCHEITE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

NETTOYAGE CHANTIER

NICOLAS ET KILLIAN (PR2)

Demande



Commentaires

Description

Récupération matériel agence Dépose repose de la pompe en défaut. Facturation selon devis.

Problème supplémentaire : Disjonction provenant du rupteur thermique Prevoir devis pour remplacement disjoncteur + contacteur Les prix suivront par mail pour effectué un devis.

Fournitures

Selon devis

Suite à donner : Non

Signature



08:19 - 12:19 le 25/04/2025
27/2/2025 à 09h12 (ED)

Client : SAS RENOUEST Leclerc Centre

Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE

Immeuble : LECLERC CENTRE

RUE JULES VALLES

35000 RENNES

Immeuble sous contrat

Localisations (RVCLIE)

ALLEE VALLES - PC SECURITE 02 23 40 23 23
SE RENDRE AU STANDARD

Horaires

Pointages

SP : 25\04 à 08 h 18

ES : 25\04 à 12 h 34

Dates saisies

Début : 25\04 à 07 h 45

Fin : 25\04 à 12 h 00

Dates client

Début : 25\04 à 07 h 45

Fin : 25\04 à 08 h 30

Motifs du bon

TRAVAUX SUITE ACCORD SUR DEVIS (PRISE DE REF U7)

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

MISE HORS TENSION DE LA POMPE

DEPOSE ET ENLEVEMENT POMPE

FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DE LA POMPE

REMISE EN TENSION

CONTROLE ETANCHEITE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

NETTOYAGE CHANTIER

NICOLAS ET KILLIAN (PR2)

Demande



Commentaires

Description

Récupération matériel agence Dépose repose de la pompe en défaut. Facturation selon devis.

Problème supplémentaire : Disjonction provenant du rupteur thermique Prevoir devis pour remplacement disjoncteur + contacteur Les prix suivront par mail pour effectué un devis.

Fournitures

Selon devis

Suite à donner : Non

Signature