

N/REF : 20/03/2025 17H33 C:000053 I:80260
V/REF : AC/C15477
V/Email reçu le Jeudi 20/03/2025 a 17H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BSQ
IMMEUBLE : LA BISQUINE -BSQ
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN
.
35000 RENNES

Rennes, le 21 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 1 GERMAIN - GAINTE TECHNIQUE 4EME
GEA : MME SARA ALI MOHAMED 06 78 24 61 75

MME BESNARD DELPHINE PORTE48: 06 38 22 19 46
MR MME CHAPLAIN STEPHANE PORTE42: 06 19 83 86 67/ 06 52 15 75 89
MR MABUDU AYMAR PORTE43: 07 52 21 22 35
MR MME BOULKERARA NACER EDDINE PORTE45: 06 59 36 18 06
MME ALBACHOW ALAM PORTE46: 07 53 66 81 67
MR DIABY MME CONDE PORTE47: 07 70 48 67 57/ 07 82 88 41 27
MR MME RHOUZAL ABDELKRIM PORTE41: 06 72 15 44 83
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUR RÉSEAU EAU FROIDE EN GAINTE TECHNIQUE
- IDENTIFICATION ORIGINE DE LA FUITE
- RÉPARATION

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE AU 3 EME ÉTAGE DANS LA GAINTE TECHNIQUE EF
AUCUN COMPTEUR NE SEMBLE TOURNER
RECHERCHE DE FUITE APPARTEMENT 45
CONSTAT : PAS DE FUITE APPARENTE
TEST MANOMETRE RÉSEAU EF
CONSTAT : PAS DE PERTE DE PRESSION
REMARQUE : RÉSEAU ECS IMPOSSIBLE DE MANIPULER LA VANNE DONC TEST DU
RÉSEAU IMPOSSIBLE
RECHERCHE DE FUITE APPARTEMENT 46
CONSTAT : CONSTAT LÉGERE FUITE SUR LE CHAUFFE EAU SOUS ÉVIER (15L) QUI
EST FORTEMENT OXYDÉ

PRÉCONISATION : PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
RECHERCHE DE FUITE MANOMETRE SUR EF
CONSTAT : PAS DE PERTE DE PRESSION
RECHERCHE DE FUITE SUR ECS
CONSTAT : PERTE DE PRESSION IMMÉDIATE
RÉALISÉ A 2 REPRISES TOUJOURS MEME RÉSULTAT
PRÉCONISATIONS : PASSAGE APPARENT RÉSEAU ECS AINSI QUE REMPLACEMENT DU
CHAUFFE EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 09/04/25 a 17H32 M. E ROCHE

0804 : BONJOUR, PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT SUR RÉSEAU ECS AINSI QUE
LE REMPLACEMENT DU CHAUFFE EAU. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL014-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPC	1	170,00	170,00
	TOTAL H.T.			170,00
	T.V.A. a 10,00%			17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

