

N/REF : 7/05/2025 17H15 C:000053 I:00212
V/REF : AC/C18997
V/Email reçu le Mercredi 07/05/2025 à 17H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BCH
IMMEUBLE : BS CHALAIS -BCH
42 A 62, BOULEVARD ALBERT 1ER
3-11, AVENUE DU CANADA
35000 RENNES

Rennes, le 28 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : ALLEE 7 CANADA - MME GALESNE 06 62 86 92 34 / 02 99 51 58 76
LOGEMENT N° 005811, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : DÉBOUCHAGE DE L'ÉVIER + REMPLACEMENT DE L'ÉVACUATION SI BESOIN
Donneur d'ordre : Mme J BENAUD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE SIPHON ÉVIER
DÉBOUCHAGE ÉLECTROMÉCANIQUE DE LA CANALISATION
FOURNITURE ET POSE SIPHON ÉVIER
CONTRÔLE BON ÉCOULEMENT ET BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 22/05/25 à 16H22 jbenaud@aiguillon.com
0905: MSG REP
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 22/05/25 A 16:19 MME J BENAUD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritits (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule

auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL095-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	2	60,00	60,00
1,00	PBL113-Dégorgement lavabo,évier,bidet	2	92,00	92,00
TOTAL H.T.				152,00
T.V.A. a 10,00%				15,20
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>167,20</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.