

N/REF : 16/05/2025 11H24 C:000053 I:01252
V/REF : AC/C19540
V/Email reçu le Vendredi 16/05/2025 a 11H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBEC
IMMEUBLE : RES QUEBEC -QBEC
3/5, RUE DU QUEBEC
RESIDENCE QUEBEC
44000 NANTES

Rennes, le 28 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : 5 RUE QUÉBEC - M MME DLAILA 06 95 78 53 19 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 117106, PORTE N°043, 4° ÉTAGE, TYPE 4
--

MOTIF : LOGT AU DESSUS : MME AUDUREAU M. ROTURIER 07 60 36 23 22
: FUITE DANS LES WC AU NIVEAU DE LA COLONNE

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 63 - TEST COLONNE
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CONTRÔLE LOGEMENT 53
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CONTRÔLE LOGEMENT 43
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
UN TEST D'HUMIDITÉ A ÉTÉ RÉALISÉ A CHAQUE ÉTAGE MAIS RIEN A SIGNALER
IL FORTEMENT POSSIBLE QUE DE L'EAU SOIT TOMBÉE ACCIDENTELLEMENT
TOMBÉE A TRAVERS
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 22/05/25 a 14H12 M. T CERPELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00		170,00
	TOTAL H.T.				170,00
	T.V.A. a 10,00%				17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.