

N/REF : 23/04/2025 14H31 C:000053 I:02616
V/REF : AC/C17898
V/Email reçu le Mercredi 23/04/2025 a 14H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ALZ
IMMEUBLE : RES.LES ALIZES -ALZ
2A/2B/4A/4B, ALLEE DES ALIZES
.
35760 MONTGERMONT

Rennes, le 28 Mai 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 4B ALIZES - LOGT VACANT SUR PASS AU 05/05
LOGEMENT N° 102368, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE NÉCESSAIRE A L'OBTENTION DU
CONSUEL
Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 05/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE INSTALLATIONS ELETRIQUE
REPLACEMENT SORTIE DE CABLE 32A
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE PRISE DE COURANT AU NIVEAU DU FOUR
REPLACEMENT DISPOSITIF DE CONNEXION LUMINAIRE + FICHE E27
FIXATION DE L'INTERPHONE
FIXATION BORNIER DE TERRE AU NIVEAU DU TABLEAU
FIXATION BOITER FIBRE DANS SÉJOUR
MISE EN SÉCURITÉ PEIGNE AU TABLEAU 63A
CONTROLE SERRAGE TABLEAU
FOURNITURE ET POSE DE NOUVELLE AMPOULE DANS CUISINE ET SALLE DE BAIN
MISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 05/05/25 a 21H21 acasaert@aiguillon.com
CL LCOMPTER Email envoyé le 05/05/25 a 21:19 Mme A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU	1	46,00	46,00
1,00	ELT011-Rempl.Prise cour.bipol.+T 32A	1	25,00	25,00
2,00	ELT016-Rempl.Tube fluo comp.pr appl.LED	1	18,00	36,00
1,00	ELT066-Rempl.Plaque ou pot de centre	1	22,00	22,00
1,00	ELT014-Pose Obturateur/plaque obturation	1	18,00	18,00
TOTAL H.T.				147,00
T.V.A. a 10,00%				14,70
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>161,70</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.