

N/REF : 8/04/2025 18H06 C:000053 I:00212
V/REF : AC/C16977
V/Email reçu le Mardi 08/04/2025 a 18H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BCH
IMMEUBLE : BS CHALAIS -BCH
42 A 62, BOULEVARD ALBERT 1ER
3-11, AVENUE DU CANADA
35000 RENNES

Rennes, le 28 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 48 1ER - MME SOIFIA ANFIANI 07 69 81 14 07
LOGEMENT N° 005983, PORTE N°5983, 3° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SOUS-BAIGNOIRE + 1 RECHERCHE DE FUITE TUYAUX DE
CHAUFFAGE (CHAMBRE)

TABLIER DE BAIGNOIRE A REMPLACER
Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS SALLE DE BAIN
CONSTAT : LAVABO ARRACHÉ DU MUR, ROBINET BAIGNOIRE HS
REMARQUE : DEGATS DES EAUX OCCASIONNÉS
DEPOSE ROBINET BAIGNOIRE DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU ROBINET
RECHERCHE DE FUITE DANS LA CHAMBRE
CONSTAT : FUITE SUR RÉSEAU CUIVRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE 1 : TABLIER DE BAIGNOIRE NON REPOSÉ, BEAUCOUP D'EAU AU SOL, IL
FAUT ATTENDRE QU'ELLE SECHE.
--
INTERVENTION DU 19/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE DE TASSEaux BOIS
REBOUCHAGE TROU AU PLÂTRE
REPOSE DU LAVABO
DÉCOUPE CUIVRE PERCÉ
RÉFECTION DU RÉSEAU CUIVRE FUYARD
REMISE EN EAU

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 22/05/25 a 12H21 RSTEPHANT@AIGUILLON.COM
AT LGESTION Email envoyé le 30/04/25 a 10H35 Mme A JUDAIS
LE LGESTION Email envoyé le 25/04/25 a 13H28 M. R STEPHANT
POUVEZ-VOUS SVP NOUS INDIQUER LA SOCIETE EN CHARGE DU RESEAU CHAUFFAGE
POUR PROGRAMMER UNE COUPURE D'EAU POUR NOTRE INTERVENTION. JE VOUS
REMERCIE PAR AVANCE.
CL LCOMPTER Email envoyé le 25/04/25 a 13H20 jbenaud@aiguillon.com
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 17/04, POUR LA FUITE AU NIVEAU DE LA
CHAMBRE, PREVOIR REMPLACEMENT CUIVRE SUR CHAUFFAGE.
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.
CL LCOMPTER Email envoyé le 25/04/25 a 13:19 Mme J BENAUD
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 22/05/25 A 12:19 M. R STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	1	170,00	170,00
1,00	PBL019-Bouchonnage s/alim.eau/gaz/chauf.	1	55,00	55,00
1,00	PBL082-Refixation lavabo	2	120,00	120,00
4,00	PBL024-FP.Raccord plâtre	2	30,00	120,00
5,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	55,00	275,00

TOTAL H.T.	740,00
T.V.A. a 10,00%	74,00
TOTAL T.T.C.En EURO	814,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.