

N/REF : 17/03/2025 12H24 C:000053 I:80249
V/REF : AC/C15112
V/Email reçu le Lundi 17/03/2025 a 12H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. LEN
IMMEUBLE : LENOIR - LEN
3, RUE LENOIR
35000 RENNES

Rennes, le 30 Mai 2025

Référence Marché: 024071-ELT-002

LOCALISATION : ALLEE 3 LENOIR - LOGT VACANT SUR PASS CHANTIER AU 17/04
LOGEMENT N° 020494, PORTE N°0494, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : CONSUEL - ELT 020494 LEN
ATTESTATION ÉLECTRIQUE AVEC OBTENTION CONSUEL

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 25/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
CONSTAT :
- APPAREIL GÉNÉRAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION -PRÉSENT ET ACCESSIBLE
- DISPOSITIF DIFFÉRENCIEL 30MA - PRÉSENT A L'ORIGINE DE L'INSTALLATION
- PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS -DISJONCTEURS ADAPTÉS SUR CHAQUE CIRCUIT
- LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE DANS LA SALLE DE BAIN -PRÉSENTE
- MATERIELS VÉTUSTES OU DANGEREUX - 3 PRISES DE COURANT ARRACHÉES DU MUR ET PORTE TABLEAU MAL FIXÉ
- CONDUCTEURS NON PROTÉGÉS MÉCANIQUEMENT - LES PLAFONNIERS (7) FILS VISIBLES / BOITIER FIBRE : FILS VISIBLES ÉGALEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 07/05/25 a 10H45 Mme A JUDAIS

NR LGESTION Email envoyé le 09/04/25 a 16H33 Mme A JUDAIS

0904 : NOUS RESTONS EN ATTENTE DU RAAT POUR RÉALISER CE CONSUEL, SI CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LE DIAGNOSTIC ET NOUS PRÉCISER LES ACCES AU LOGEMENT (PASS CHANTIER, COORDONNÉES NOUVEAU LOCATAIRE). MERCI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT055-Attest.diagn.locat.T2 yc déliv.	50	140,00	140,00
	TOTAL H.T.			140,00
	T.V.A. a 10,00%			14,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			154,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.