

N/REF : 15/01/2025 15H13 C:000053 I:12810
V/REF : AC/C10164
V/Email reçu le Mercredi 15/01/2025 à 15H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

IMMEUBLE : LE PERCE NEIGE -PCNG
2 RUE ANJELA DUVAL
BAT B
35340 LA BOUEXIERE

Rennes, le 31 Mai 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 2B DUVAL - MME DESRUE 06 99 91 95 83
LOGEMENT N° 124573, PORTE N°B001, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : BALLON EAU CHAUDE NE FONCTIONNE QU'EN MARCHE FORCÉE
MISE EN ROUTE D'UNE ALARME
Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MALGRES LA PRISE DE RDV, LOCATAIRE ABSENT
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 27/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : LE BALLON THERMODYNAMIQUE NE FONCTIONNE QU'EN MARCHE FORCÉE,
CE QUI FAIT DISJONCTER AU TABLEAU ELECTRIQUE
RPSIE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 06/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE
FOURNITURE ET POSE BALLON BLINDÉ CLASSIQUE
MODIFICATION ÉLECTRIQUE CONTACTEUR
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 27/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
FOURNITURE ET POSE D'UNE GOULOTTE EN APPARENT
PASSAGE DU NOUVEAU CÂBLE
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS

: NR LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 11H52 Mme A CASAERT

MG LGESTION Email envoyé le 10/02/25 a 16H57 M. F SANDOVAL

PRÉVOIR APPARENT EN GOULOTTE POUR CÂBLE ALIMENTATION BALLON D'EAU CHAUDE
POUR MISE EN SÉCURITÉ
PRÉVOIR INTERVENTION ENEDIS POUR PASSAGE FILS PILOTE DANS LA PLATINE DU
DISJONCTEUR PRINCIPAL (NORME C14-100) EN BINÔME AVEC UN ÉLECTRICIEN FILS
PILOTE PASSER PROVISoire POUR BON FONCTIONNEMENT HEURE CREUSE (NON AU
NORME C15-100)
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

MG LCOMPTER Email envoyé le 27/01/25 a 11H42 Mme s SANDOVAL

AT LCOMPTER Email envoyé le 20/01/25 a 15H34 M. F SANDOVAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP001-Déplacement le 20/01	1	27,36		27,36
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 27/01	2	54,72		54,72
1,00	PBS137-F.P 1 ballon 300L-ACI/NRJ C T 5 +	5	875,52		875,52
TOTAL H.T.					957,60
T.V.A. a 10,00%					95,76
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>1053,36</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.