

N/REF : 27/05/2025 15H22 C:000053 I:02587
V/REF : AC/C20411
V/Email reçu le Mardi 27/05/2025 a 15H22

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CHC
IMMEUBLE : CHAMP CARR -CHC
8, SQUARE DU CHAMP CARRE
.
35310 BREAL SOUS MONTFORT

Rennes, le 04 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 8 CARRE - M SYLLA 06 75 91 49 49 / 07 51 29 81 74
LOGEMENT N° 111224, PORTE N°A12, 1° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : RÉPARATION FUITE EN PIED DE WC
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES WC
CONSTAT : JOINT DE PIPE HS
COUPURE D'EAU
DÉPOSE JOINT DE PIPE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT DE PIPE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
PRÉCONISATION : FIXATIONS ABSENTES SUR LE WC, PRÉVOIR LA POSE DE
FIXATIONS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 02/06/25 a 10H24 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL075-Rempl.joint a levre sur pipe WC	1	95,00		95,00
	TOTAL H.T.				95,00
	T.V.A. a 10,00%				9,50
	TOTAL T.T.C.En EURO				104,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.