

N/REF : 20/05/2025 10H58 C:000053 I:02370
V/REF : AC/C19809
V/Email reçu le Mardi 20/05/2025 a 10H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPR
IMMEUBLE : LES COPRINS -CPR
2, IMP. MARGUERITE YOURCENAR
RESIDENCE LES COPRINS
35890 LAILLE

Rennes, le 04 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 2 YOURCENAR - MME JEGOU (LOGEMENT SINISTRÉ) 06 09 38 66 01
- M. POULAIN LOGEMENT 17 : 07 74 10 09 45
- M. GOUSSET LOGEMENT 16 : 06 77 00 69 55
M. POULAIN SIGNALE AUSSI AVOIR UN DÉGÂT DES EAUX PROVENANT DE LA DOUCHE
DU DESSUS :
- MME PORTIER LOGEMENT 27 : 06 32 65 25 22
MOTIF : MADAME JEGOU SUBIT DEUX DÉGÂTS DES EAUX PROVENANT DES DOUCHES DE
SES VOISINS DU DESSUS
RECHERCHE DE FUITE ET RÉPARATION
Donneur d'ordre : Mme M. LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT MME JEGOU
CONSTAT : AUCUNE FUITE APPARENTE. UNE FUITE AVAIT DÉTECTÉE IL Y A
LONGTEMPS, CE QUI EXPLIQUE LES CLOQUES AU PLAFOND (LES SIPHONS DOUCHES
AVAIENT ÉTÉ REMPLACÉS) MAIS ACTUELLEMENT LES MURS SONT SECS
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS LES ÉVACUATIONS AUX LOGEMENTS SUPERIEURS
CONSTAT : AUCUNE APPARITION DE COLORANT
CONCLUSION : AUCUNE FUITE EN COURS MAIS NOUS RECONTACTER SI LES MURS
SONT DE NOUVEAU HUMIDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 23/05/25 a 09H57 Mme M. LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00		170,00
	TOTAL H.T.				170,00
	T.V.A. a 10,00%				17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.