

N/REF : 28/04/2025 15H36 C:000053 I:12841
V/REF : AC/C18267
V/Email reçu le Lundi 28/04/2025 a 15H36

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PRTS
IMMEUBLE : RES. PARENTHÈSE-PRTS
12/18/20, AVENUE DU CHEVALIER
DE BEAULIEU
44220 COUERON

Rennes, le 04 Juin 2025

Référence Marché : 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : ALLEE 20 CHAVALIER DE BEAULIEU - MME ABDULAHY 06 02 20 53 24
LOGEMENT N° 124487, PORTE N°C202, 2° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : FUITE AU NIVEAU DU BAC A DOUCHE - DOMMAGES AU PLAFOND DU LOGEMENT
DESSOUS
Donneur d'ordre : Mme B MONFORT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉFECTION JOINT EXTÉRIEUR RECEVEUR
CONSTAT : FUITE EN CONTINU DU LAVABO
REFIXATION LAVABO
FOURNITURE ET POSE ROBINETTERIE
FOURNITURE ET POSE BONDE DE LAVABO
FOURNITURE ET POSE SIPHON
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE
REPRISE DE PVC
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MB LGESTION Email envoyé le 02/06/25 a 14H06 Mme B MONFORT
AT LGESTION Email envoyé le 02/05/25 a 11H45 Mme B MONFORT
0205 : BONJOUR, PRÉVOIR INSTALLATION D'UNE PAROI DE DOUCHE AFIN D'ÉVITER
LES PROJECTIONS D'EAU. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	125,00	125,00
1,00	PBL082-Refixation lavabo	1	120,00	120,00
1,00	PBL097-Rempl.vidage complet lavabo	1	55,00	55,00
3,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	1	30,00	90,00
TOTAL H.T.				390,00
T.V.A. a 10,00%				39,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>429,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.