

N/REF : 3/03/2025 10H20 C:000053 I:02681
V/REF : AC/C13992
V/Email reçu le Lundi 03/03/2025 a 10H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. LON
IMMEUBLE : LA LONGRAIS -LON
5 A 28, RUE DE LA LONGRAIS
12 A 26, RUE DES ERABLES
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 04 Juin 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 20 ERABLES - LOGT VACANT AU 03/04
LOGEMENT N° 100248, PORTE N°20, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : CONSUEL - ELT 100248 LON
ATTESTATION ELECTRIQUE AVEC OBTENTION CONSUEL
Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 30/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
CONSTAT :
- PPAREILLAGE GÉNÉRAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION -PRÉSENT ET ACCESSIBLE
- DISPOSITIF DIFFÉRENCIEL 30MA -PRÉSENT A L'ORIGINE DE L'INSTALLATION
- PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS -DISJONCTEURS ADAPTÉS SUR CHAQUE CIRCUIT
- LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE DANS LA SALLE DE BAIN -PRÉSENTE
- MATÉRIELS VÉTUSTES OU DANGEREUX -1INTERRUPTEUR CUISINE ARRACHÉ DU MUR PEIGNE 63A TABLEAU A REMPLACER
- CONDUCTEURS NON PROTÉGÉS MÉCANIQUEMENT -LES PLAFONNIERS (10) FILS VISIBLES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 07/05/25 a 11H13 Mme A. CASAERT

NR LGESTION Email envoyé le 25/04/25 a 14H28 Mme A. CASAERT

2504 : NOUS RESTONS EN ATTENTE DU RAAT POUR RÉALISER CE CONSUEL, SI CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LE

DIAGNOSTIC ET NOUS PRÉCISER LES ACCES AU LOGEMENT (PASS CHANTIER, COORDONNÉES NOUVEAU LOCATAIRE). MERCI

NR LGESTION Email envoyé le 31/03/25 a 11H04 Mme A. CASAERT

3103 : NOUS RESTONS EN ATTENTE DU RAAT POUR RÉALISER CE CONSUEL, SI CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LE DIAGNOSTIC ET NOUS PRÉCISER LES ACCES AU LOGEMENT (PASS CHANTIER, COORDONNÉES NOUVEAU LOCATAIRE). MERCI
Suite a donner : OUI. Le 30/04/2025 a 09:58

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT057-Attest.diagn.locat.T4 yc déliv.	50	150,00	150,00
	TOTAL H.T.			150,00
	T.V.A. a 10,00%			15,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			165,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.