

N/REF : 17/02/2025 14H14 C:000053 I:01339
V/REF : AC/C12846
V/Email reçu le Lundi 17/02/2025 a 14H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PRS
IMMEUBLE : RES.LA PEROUSE -PRS
28/30/32, RUE NOEL BLAYAU
RESIDENCE LA PEROUSE
35000 RENNES

Rennes, le 04 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 30 BLAYAU - MME CHOPIN 07 81 43 80 75
LOGEMENT N° 020487, PORTE N°0487, 5° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : RADIATEUR FUYARD EN PARTIE BASSE (CHAMBRE)
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 20/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE N°1

CONSTAT : RADIATEUR HS

CONTROLE DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE N°2

CONSTAT : DÉBUT DE ROUILLE, RISQUE DE FUITE

CONTROLE DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE N°3

CONSTAT : JOINT ET RACCORDEMENT RADIATEUR A REMPLACER

PRISE DE RÉFÉRENCES

REMARQUE : NÉCESSITÉ DE NETTOYER LE RÉSEAU CHAUFFAGE AVEC UN PRODUIT

INHIBITEUR

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 14/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU RÉSEAU CHAUFFAGE

VIDANGE CIRCUIT CHAUFFAGE

DEPOSE RADIATEUR DEFECTUEUX DANS CHAMBRE VERTE

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR DANS CHAMBRE VERTE

REPRISE ALIMENTATION RADIATEUR CHAMBRE ORANGE

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU JOINT

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

REMARQUE : INTERVENTION POUR REMPLACEMENT RADIATEUR CHAMBRE BLEUE

REPROGRAMMÉE LE 07/05

INTERVENTION DU 21/05
MISE EN PLACE DU V2HICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU RESEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE
DEPOSE RADIATEUR DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR
RACCORDEMENT ALIMENTATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 21/05/25 a 16H58 mlefeuvre@aiguillon.com
LE LCOMPTER Email envoyé le 17/04/25 a 13H15 Mme M LEFEUVRE
MG LGESTION Email envoyé le 23/02/25 a 18H52 Mme M LEFEUVRE
PRÉVOIR REMPLACEMENT DE DEUX RADIATEURS (CHAMBRES)
PRÉVOIR REPRISE ALIMENTATION ET JOINT SUR UN AUTRE RADIATEUR (CHAMBRE)
PRÉVOIR MISE EN PLACE D'UN PRODUIT INHIBITEUR AFIN DE NETTOYER LE
RÉSEAU CHAUFFAGE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
Suite a donner : OUI. Le 14/04/2025 a 13:35
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 21/05/25 A 16:55 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 20/02	1	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL139-FP.1 Radiat.acier H400-500<L650mm	2	230,00	230,00
1,00	PBL153-Sup.fuite s/rad./rempl.pres.étoup	2	50,00	50,00
1,00	PBL140-FP.1 Radiat.acier H400-500>L650mm	3	260,00	260,00

TOTAL H.T.	610,00
T.V.A. a 10,00%	61,00
TOTAL T.T.C.En EURO	671,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.