

N/REF : 11/02/2025 8H56 C:000053 I:02388
V/REF : AC/C12393
V/Email reçu le Mardi 11/02/2025 à 8H56

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLT
IMMEUBLE : CLOTEAUX -CLT
7 A 12, SQUARE DES CLOTEAUX
.
35200 RENNES

Rennes, le 04 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 7 CLOTEAUX - MR JABARKHYL MME JABARKHIL 06 98 55 04 60
LOGEMENT N° 003293, PORTE N°51, 5° ÉTAGE, TYPE 5
MOTIF : ROBINETTERIE + SUPPORT FLEXIBLE DE DOUCHE A REMPLACER

TABLIER BAIGNOIRE BOIS FACADE A REMPLACER
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT : PRÉSENCE D'EAU SOUS LA BAIGNOIRE
CONSTAT : VIDAGE DE LA BAIGNOIRE ÉCROU ÉCRASÉ
PRÉVOIR REMPLACEMENT ROBINETTERIE DE LA BAIGNOIRE
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU TABLIER DE BAIGNOIRE CASSÉ
PRÉVOIR REMPLACEMENT VIDAGE COMPLET
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE ROBINETTERIE DEFECTUEUSE
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE ROBINNETERIE DE BAIGNOIRE
DEPOSE VIDAGE DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN VIDAGE COMPLET
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 08/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ PRISE DE RENDEZ-VOUS
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE

INTERVENTION DU 25/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE DU WC
MODIFICATION DE LA PIPE DU WC
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU WC
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FAÇONNAGE ET POSE D'UN TABLIER DE BAIGNOIRE MELAMINÉ BLANC SUR MESURE
POSE D'UN JOINT PÉRIPHÉRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 06/05/25 a 10H47 rstephant@aiguillon.com
BB LCOMPTER Email envoyé le 08/04/25 a 10H43 M. L T
BB LCOMPTER Email envoyé le 08/04/25 a 10H41 ouest@servimo.fr
AT LCOMPTER Email envoyé le 08/04/25 a 10H19 M. L T
AT LCOMPTER Email envoyé le 08/04/25 a 10H16 rstephant@aiguillon.com
26/03 : APPEL NUM FILS SANS POSSIBILITÉ DE LAISSER DE MESSAGE
LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/03/25 A 10H59 M. R. STEPHANT
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU TECHNICIEN, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU
TABLIER DE BAIGNOIRE PAR TABLIER SUR MESURE 69*160 ET REMPLACEMENT DU WC
SUITE FUITE CONSTATÉE ET WC POREUX, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.
0403: APPEL SANS POSSIBILITÉ LAISSER UN MESSAGE
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/02/25 A 11H58 M. R. STEPHANT
2402 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 17/02 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/02/25 A 17H09 M. R. STEPHANT
1702 :BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT ROBINETTERIE DE LA BAIGNOIRE
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU TABLIER DE BAIGNOIRE CASSÉ
PRÉVOIR REMPLACEMENT VIDAGE COMPLET

DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/02/25 A 09H21 M. R. STEPHANT

1102 : BONJOUR, NOUS NE PARVENONS PAS A LAISSER DE MESSAGE VOCAL AFIN
DE PLANIFIER UN RDV. AVEZ-VOUS UN AUTRE N° A NOUS COMMUNIQUER ?
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
Suite a donner : OUI. Le 25/04/2025 a 17:13

CL LCOMPTER Email envoyé le 06/05/25 a 10:46 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 17/02	1	50,00	50,00	
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00	
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	2	170,00	170,00	
1,00	PBL054-FP.Vidage autom.baignoire	2	80,00	80,00	
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	4	280,00	280,00	
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	5	110,00	110,00	
1,00	DEP002-Dépl.absence locataire le 08/04	50	20,00	20,00	
TOTAL H.T.				730,00	
T.V.A. a 10,00%				73,00	
TOTAL T.T.C.En EURO				803,00	

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.