

N/REF : 31/05/2025 10H17 C:000974 I:00697

V/Appel du Samedi 31/05/2025 a 10H17

CLINIQUE NOTRE DAME DE PRITZ
Ramsay Santé
TSA 55211
59711 LILLE CEDEX 9

IMMEUBLE : CLINIQUE NOTRE DAME
NOTRE-DAME DE PRITZ
ROUTE DE NIAFLES
53810 CHANGE

Rennes, le 06 Juin 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : CLINIQUE - APPEL DE MME HERMENIER (RESPONSABLE) -PORT.*06 29337306*

MOTIF : MERCI D'INTERVENIR POUR DEUX WC BOUCHES AU RDC

Donneur d'ordre : _ CADR E D'ASTREINTE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage électromécanique avec matériel type K 50.

INTERVENTION DU 31/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEBOUCHAGE RESEAUX EAUX USEES CANALISATION TOILETTES QUI SE SITUENT DANS
LE VIDE SANITAIRE
CONSTAT : RESEAU EN CONTRE PENTE
REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

OBSERVATIONS : BB AB EMAIL en CC le 02/06/25 a 11H51 xavier.maunit@ramsaysante.f
BB AB Email envoyé le 02/06/25 a 11H51 _ Envo i Factures
MB LCOMPTER Email envoyé le 01/06/25 a 17H40 M. X MAUNIT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Installation et mise en place du matériel. Localisation de l'obstruction et recherche du sens d'écoulement du réseau.

Ouverture des tabourets et trappes de visite permettant l'accès au réseau.

Débouchage par procédé mécanique ou électromécanique.

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00+Dépl.	1	163,64	327,28
1,00	Majoration 50% Lu-Samedi 21h-6h/DJF	1	50,00%	163,64
TOTAL H.T.				490,92
T.V.A. a 10,00%				49,09
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>540,01</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.