

N/REF : 3/06/2025 15H49 C:000055 I:80120

V/Email reçu le Mardi 03/06/2025 à 15H49

SDC '28 Rue Louis Barthou'
C/O LEFEUVRE Syndic
1 RUE ROBERT DUVIVIER
CS 44443
35000 RENNES

IMMEUBLE : 28 LOUIS BARTHO
28 RUE LOUIS BARTHO
35000 RENNES

Rennes, le 11 Juin 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 28 RUE LOUIS BARTHO - MR DUCOLI DE FORZA BATIMENT 06 87 08 78 06

MOTIF : CURAGE RESEAU EP ET PASSAGE CAMERA
RESEAU OBSTRUE DE TERRE SUR LE RESEAU RELIANT LA DESCENTE EP A DROITE
VERS LA DESCENTE COTE GAUCHE

Donneur d'ordre : Mme M HERAULT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 05/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CURAGE ET DÉBOUCHAGE DES GOUTTIERES EXTÉRIEURES
PASSAGE CAMÉRA AVEC ENREGISTREMENT SUR GOUTTIERES EN FONTE DIAM100
CONSTAT : PAS DE CASSE DÉTECTÉE, LE RÉSEAU ÉTAIT BOUCHÉ PAR LA TERRE
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
REMARQUE : LE BOUCHON DE VISITE SERAIT A CHANGER CAR LES VIS SONT
CASSÉES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 05/06/25 à 16H19 Mme M HERAULT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique
Vérification du bon écoulement du réseau.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
2,00	Ff Déb.Hte	Pression à l'heure +Dépl.	1	163,64
1,00	Ft Inspection	Caméra +Dépl. 1 à 10	2	168,18
		TOTAL H.T.		495,46
		T.V.A. a 10,00%		49,54
		TOTAL T.T.C.En EURO		<u>545,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Août 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.