

N/REF : 3/06/2025 9H03 C:000053 I:06961  
V/REF : AC/C20686  
V/Email reçu le Mardi 03/06/2025 à 9H03

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. BTNC  
**IMMEUBLE** : BOTANICA - BTNC  
2/8, RUE JEAN LOUIS FOULQUIER  
(BAT.B2/B3)  
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Rennes, le 11 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla  
**LOCALISATION** : ALLEE 2 FOULQUIER - M QUER 07 86 30 22 59  
LOGEMENT N° 120601, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3  
**MOTIF** : DIAGNOSTIQUE MANQUE DE PRESSION  
**Donneur d'ordre** : M. T CERMELLI

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**  
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/06  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE DES INSTALLATIONS  
CONSTAT : RÉDUCTEUR DE PRESSION DÉFAILLANT  
COUPURE D'EAU  
DÉPOSE RÉDUCTEUR DE PRESSION  
FOURNITURE ET POSE D'UN RÉDUCTEUR DE PRESSION  
REMISE EN EAU  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

**OBSERVATIONS** : MG LCOMPTER Email envoyé le 05/06/25 à 15H33 M. T CERMELLI

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**  
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie  
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,  
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si  
nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de  
l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule  
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix  
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| =====                    |                                    |      |        |    |        |
|--------------------------|------------------------------------|------|--------|----|--------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif  | N°BT | P.U.   | HT |        |
| 1,00                     | PBL011-Ff Diagnost.manque pression | PP 1 | 110,00 |    | 110,00 |
| 1,00                     | PBL185-Rempl.Réducteur de pression | 1    | 90,00  |    | 90,00  |
| TOTAL H.T. ....          |                                    |      |        |    | 200,00 |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                    |      |        |    | 20,00  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                    |      |        |    | 220,00 |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.  
**Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025**  
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)  
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros  
TVA acquittée sur les encaissements.