

N/REF : 16/05/2025 9H48 C:000053 I:01252
V/REF : AC/C19523
V/Email reçu le Vendredi 16/05/2025 à 9H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBEC
IMMEUBLE : RES QUEBEC -QBEC
3/5, RUE DU QUEBEC
RESIDENCE QUEBEC
44000 NANTES

Rennes, le 11 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : ALLEE 3 QUEBEC - MME MIHALACHE (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 117011, PORTE N°062, 6° ÉTAGE, TYPE 4

LGT DU DESSUS : MME KAVENA MBALA 07 84 67 99 32
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE DDE PLAFOND DE LA CUISINE

Donneur d'ordre : M. T CERMELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 62
CONSTAT : INFILTRATIONS AU PLAFOND
CONTROLE LOGEMENT 72
CONSTAT : FUITE SUR ROBINET MACHINE A LAVER, RACCORD PLASTIQUE MAL SERRÉ
PAR L'INSTALLATEUR
RESSERRAGE DU RACCORD
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : PRÉSENCE DE CAFARDS ET D'ARAIGNÉES DANS LE LOGEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 05/06/25 à 11H01 M. T CERMELLI

20/05 MSG LAISSÉ
19/05 MSG LAISSÉ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00		170,00
	TOTAL H.T.				170,00
	T.V.A. a 10,00%				17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.