

N/REF : 30/04/2025 17H23 C:000053 I:00868
V/REF : AC/C18506
V/Email reçu le Mercredi 30/04/2025 à 17H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 12 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 10 ANJOU - MME SCOTLAND 06 38 79 38 63
LOGEMENT N° 005637, PORTE N°5637, 1° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : - REFECTION JOINT EMBOITURE COL
- REMPLACEMENT COUDE ÉVACUATION WC

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
OUVERTURE DU MUR
CONSTAT : VISIBILITÉ SUR COLONNE DIAMETRE 110 AVEC CULOTTE DIAM 75 POUR
ÉVACUATION WC
PRÉCONISATION : PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA CULOTTE AFIN D'AMELIORER
L'ÉVACUATION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 10/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉBOUCHAGE WC A LA POMPE
CONSTAT : ROBINET D'ARRET WC HS
CONTROLE VIDE SANITAIRE (ACCES PAR TRAPPE REZ DE CHAUSSEE AU N°10)
CONSTAT : FUITE SUR RECYCLAGE
PRÉCONISATIONS : PRÉVOIR RÉPARATIONS AVEC COUPURE D'EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 11/06/25 à 16H08 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL111-Dégorgement WC (sans dépose)	1	115,00		115,00
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 03/06	3	50,00		100,00
	TOTAL H.T.				215,00
	T.V.A. a 10,00%				21,50
	TOTAL T.T.C.En EURO				236,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.