

N/REF : 10/06/2025 8H04 C:010108 I:15671

HERVE GREGORY

V/Appel du Mardi 10/06/2025 a 8H04

**18 RUE DES IRIS
35360 LA CHAPELLE-CHAUSSEE**

IMMEUBLE : 18 IRIS
18 RUE DES IRIS
35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE

Rennes, le 16 Juin 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 18 IRIS - MR HERVE 06 83 28 93 79

MOTIF : DÉBOUCHAGE CANALISATIONS EU + PASSAGE CAMÉRA

Donneur d'ordre : M. G HERVE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 11/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉBOUCHAGE ET CURAGE RESEAU EAUX USÉES
PASSAGE CAMÉRA A PARTIR DE LA BOÎTE DE VISITE DEVANT GARAGE
CONSTAT : GROS FLASH CONSTATÉ, CONTRE PENTE SUR 6M EN PARTANT
DIRECTEMENT DE LA BOITE DE VISITE. SUSPICION D'AFFAISSEMENT DU TERRAIN
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 11/06/25 a 10H58 M. G HERVE

REGLEMENT PAR CHEQUE DE 325€ N°243 BPGO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique
Vérification du bon écoulement du réseau.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ffait	Déb.H.Pression <=0h50 sans déplac.	1	127,28	127,28
1,00	Ft	Inspection Caméra 1h00+Dépl. 1 à 10	1	168,18	168,18
TOTAL H.T.					295,46
T.V.A. a 10,00%					29,54
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>325,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Août 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.