

N/REF : 6/06/2025 14H13 C:000053 I:01252
V/REF : AC/C21120
V/Email reçu le Vendredi 06/06/2025 a 14H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBEC
IMMEUBLE : RES QUEBEC -QBEC
3/5, RUE DU QUEBEC
RESIDENCE QUEBEC
44000 NANTES

Rennes, le 18 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : ALLEE 3 QUEBEC - MME AVCI 06 21 35 32 01 / 06 21 06 35 64
LOGEMENT N° 117069, PORTE N°157, 15° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT
CONSTAT : LES INFILTRATIONS PROVIENNENT DE LA MAUVAISE ÉTANCHÉITÉ DE LA TOITURE. LA LOCATAIRE SIGNALE QUE C'EST LORS DE TEMPS DE PLUIE QU'ELLE DOIT INSTALLER DES SEAUX
TESTS H'HUMIDITÉ
CONSTAT : AUCUNE HUMIDITÉ CONSTATÉE
MISE EN SÉCURITÉ DU TABLEAU ÉLECTRIQUE CAR L'EAU TOMBE DEPUIS LA LUMIERE DE L'ENTRÉE LORS D'ÉPISODES PLUVIEUX
PRÉCONISATIONS : FAIRE INTERVENIR ENTREPRISE D'ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 16/06/25 a 15H42 M. T CERPELLI

06/06 MSG LAISSÉ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple	EF-EC/Chauf.=<2h PP	50	100,00	100,00
TOTAL H.T.					100,00
T.V.A. a 10,00%					10,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>110,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.