

N/REF : 7/04/2025 16H02 C:000053 I:00973
V/REF : AC/C16826
V/Email reçu le Lundi 07/04/2025 a 16H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NOE
IMMEUBLE : RESIDENCE LA NOE-NOE
15/17, RESIDENCE DE LA NOE
. 35650 LE RHEU

Rennes, le 18 Juin 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 15 NOE - LOGT VACANT SUR PASS AU 12/05
LOGEMENT N° 008757, PORTE N°31, 3° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : CONSUEL - ELT 008757 NOE
ATTESTATION ÉLECTRIQUE AVEC OBTENTION CONSUEL
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 12/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES PRISES, INTERRUPTEURS ET POINTS LUMINEUX
CONSTAT : 1 PC CHAMBRE 1 ET 1 PC CHAMBRE 2 A REMPLACER, ABSENCE
OBTURATEUR SÉJOUR, 8 PLAFONNIERS AVEC FILS APPARENTS, ALIMENTATION
ÉCLAIRAGE SDB FILS APPARENTS, GOULOTTES BUANDERIE FILS APPARENTS,
FILS APPARENTS CHAMBRE 2
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION GÉNÉRALE DE COMMANDE ET DE PROTECTION
CONSTAT : PRÉSENTS
CONTRÔLE DU TABLEAU ÉLECTRIQUE
CONSTAT : TERRE 32A NON RACCORDÉE AU TABLEAU
CONTRÔLE DES DIFFÉRENTIELS 30 MA
CONSTAT : PRÉSENT A L'ORIGINE DE L'INSTALLATION
CONTRÔLE DE LA PROTECTION CONTRE SURINTENSITÉS
CONSTAT: DISJONCTEURS ADAPTÉS SUR CHAQUE CIRCUIT SAUF ÉCLAIRAGE CELLIER
PONTIER SUR CIRCUIT PC
CONTRÔLE DE LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE
CONSTAT : PRÉSENTE SAUF SUR POINT D'ÉCLAIRAGE
LOGEMENT NÉCESSITANT DES TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ
CERTIFICATION CONSUEL
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

NR LCOMPTER Email envoyé le 13/06/25 a 16H58 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	ELT057-Attest.diagn.locat.T4	yc déliv.	1	150,00
				150,00
		TOTAL H.T.		150,00
		T.V.A. a 10,00%		15,00
		TOTAL T.T.C.En EURO		165,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.