

N/REF : 24/04/2025 11H06 C:000053 I:02599
V/REF : AC/C17960
V/Email reçu le Jeudi 24/04/2025 a 11H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RSD
IMMEUBLE : RESEDA - RSD
30, RUE DE PACE
.
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 23 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 30 PACE - MME GAUVIN : 09 83 05 65 85
LOGEMENT N° 105726, PORTE N°24, 2° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : ABSENCE D'EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme J DIAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 28/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON ET RESISTANCE HS
PRISE DE REFERENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 16/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON
DEPOSE BALLON DEFECTUEUX 150L
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU BALLON
RACCORDEMENT HYDROLIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 18/06/25 a 09H26 Mme J DIAZ
MG LGESTION Email envoyé le 29/04/25 a 10H33 Mme J DIAZ
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

24/04 : MSG REP

Suite a donner : OUI. Le 28/04/2025 a 16:48

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 28/04	1	50,00		50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00
1,00	PBL159-FP.1 Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	3	550,00		550,00
TOTAL H.T.					620,00
T.V.A. a 10,00%					62,00
TOTAL T.T.C.En EURO					682,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.