

N/REF : 19/05/2025 15H21 C:000053 I:01338
V/REF : AC/C22506
V/Appel du Lundi 19/05/2025 a 15H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 26 Juin 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 ORLEANAIS - MR MME EL-IDRISSI 07 53 57 58 94
LOGEMENT N° 005605, PORTE N°31, 3° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : LE SYSTEME DE CHASSE D'EAU SE BLOQUE ET L'EAU COULE EN CONTINUE
WC REMPLACÉ EN 11/2024
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES WC
CONSTAT : COUVERCLE SUR RÉSERVOIR MAL POSITIONNÉ QUI SERRE LE
LE MÉCANISME WC
REMISE EN PLACE DU COUVERCLE WC
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 23/06/25 a 09H41 Mme S ALI MOHAMED
NR AB Email envoyé le 16/06/25 a 09H49 Mme S ALI MOHAMED
NR AB Email envoyé le 10/06/25 a 09H47 Mme S ALI MOHAMED
NR AB Email envoyé le 02/06/25 a 09H33 Mme S ALI MOHAMED
MB AB Email envoyé le 26/05/25 a 09H06 Mme S ALI MOHAMED
BB AB Email envoyé le 20/05/25 a 23H13 Mme S ALI MOHAMED
MG LCOMPTER Email envoyé le 20/05/25 a 09H58 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEP002-Déplacement<35km travaux hors BPU	3	10,94	10,94
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	3	54,72	54,72
TOTAL H.T.				65,66
T.V.A. a 10,00%				6,56
TOTAL T.T.C.En EURO				72,22

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.