

N/REF : 10/06/2025 11H52 C:000053 I:80196
V/REF : AC/C21218
V/Email reçu le Mardi 10/06/2025 a 11H52

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBR
IMMEUBLE : QUIBERON - QBR
10 ALLEE DE QUIBERON
.
35000 RENNES

Rennes, le 27 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 10 QUIBERON - CECILE PAPILLON 07 83 59 24 26 / 09 70 93 75 72
LOGEMENT N° 010304, PORTE N°0304, 2° ÉTAGE

MOTIF : FUIITE SUR BALLON D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 24/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : FUIITE D'EAU AU NIVEAU L'ÉVACUATION D'EAU DU BALLON D'EAU
CHAUDE
COUPURE D'EAU
DEPOSE ANCIEN TUYAU DE CUIVRE FUYARD
FOURNITURE ET POSE D'UN TUYAU PVC D32
FOURNITURE ET POSE D'UN SIPHON
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 24/06/25 a 11H37 Mme AS DARIY

1806: APPEL SANS POSSIBILITÉ DE LAISSER DE MESSAGE
10/06 : IMPOSSIBLE DE LAISSER UN MESSAGE VOCAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	PBL002-Dépose Tuyauterie/Ml	1	20,00	40,00
2,00	PBL005-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	1	45,00	90,00
TOTAL H.T.				130,00
T.V.A. a 10,00%				13,00
TOTAL T.T.C.En EURO				143,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.