

N/REF : 24/06/2025 16H47 C:000053 I:14534
V/REF : AC/C22354
V/Email reçu le Mardi 24/06/2025 a 16H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. AVNR
IMMEUBLE : AVENIR -AVNR
1/3/5, ALLEE AIMEE ANTOINETTE
CAMUS (BAT.D/E/F)
44470 CARQUEFOU

Rennes, le 30 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : ALLEE 5 CAMUS - MME HERNANDES/M NARCISO 07 55 62 10 76
LOGEMENT N° 123126, PORTE N°D002, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DE LA DOUCHE

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT
CONSTAT : TRACE D'HUMIDITE DU AU REMONTÉE CAPILAIRE, UN RIDEAU EST
PRÉSENT POUR STOPPER LES PROJECTIONS D'EAU
POSE D'UNE BARRE D'ÉTANCHÉITÉ FOURNI PAR LE LOCATAIRE
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 27/06/25 a 15H31 tcermelli@aiguillon.com
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 27/06/25 A 15:30 M. T CERPELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
TOTAL H.T.				170,00
T.V.A. a 10,00%				17,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>187,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.