

N/REF : 22/06/2025 21H30 C:000053 I:80007
V/REF : AC/C22668
V/Appel du Dimanche 22/06/2025 a 21H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. AMR
IMMEUBLE : RES.ARMORICAINE -AMR
6, COURS KENNEDY
RESIDENCE ARMORICAINE
35000 RENNES

Rennes, le 30 Juin 2025

Référence Marché: Multi-Techniques d'Urgences
LOCALISATION : ALLEE N° 6, CONTACT TECHNICIEN ISERBA, 0650410876 QUI EST SUR PLACE.
MOTIF : FUIITE DANS L'IMMEUBLE
Donneur d'ordre : _ CADR E D'ASTREINTE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

INTERVENTION DU 22/06 EN ASTREINTE
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE
CONSTAT : FUIITE SUR PIQUAGE AU 7EME ÉTAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION DES RÉPARATIONS PROGRAMMÉE LE 23/06

OBSERVATIONS : BB AB EMAIL en CC le 27/06/25 a 15H23 24h24@aiguillon.com
BB AB Email envoyé le 27/06/25 a 15H23 Mme S ALI MOHAMED
LE LCOMPTER Email envoyé le 23/06/25 a 10H05 _ Envo i CR/AB Astreinte

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUIITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	304,17	304,17
	TOTAL H.T.			304,17
	T.V.A. a 10,00%			30,41
	TOTAL T.T.C.En EURO			<u>334,58</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.