

N/REF : 23/06/2025 9H27 C:000053 I:80225
V/REF : AC/C22162
V/Email reçu le Lundi 23/06/2025 a 9H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EBE
IMMEUBLE : EMILE BERNARD -EBE
1 a 19, RUE EMILE BERNARD
.
35700 RENNES

Rennes, le 30 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 9 BERNARD - M MASSE / MME JOUAULT 06 42 19 28 57 / 02 99 28 45 81
LOGEMENT N° 012601, PORTE N°16, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : REFIXER RADIATEUR DÉCROCHÉ DU MUR

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 26/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
DEPOSE RADIATEUR
MODIFICATION DÉPART ET RETOUR RÉSEAU
PERCEMENT RAIL DU RADIATEUR POUR POSE FIXATION SUPPLÉMENTAIRE
FOURNITURE ET POSE RETOUR RADIATEUR ET DÉPART
POSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE D'UNE TETE THERMOSTATIQUE
REMISE EN EAU
PURGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 27/06/25 a 17H27 adariy@aiguillon.com
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 27/06/25 A 17:26 MME AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	1	70,00	70,00
1,00	PBL150-Refixation radiateur	1	100,00	100,00
1,00	PBL151-Rinçage d'1 radiateur yc vidange	1	80,00	80,00
2,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	1	55,00	110,00
TOTAL H.T.				360,00
T.V.A. a 10,00%				36,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>396,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.